INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

SIEVE ANALYSIS REPORT

Project:	Quality Control	**Date:**	11/16/2026
Sample Location:	Boulder Ridge	**Tested By:**	PD
Aggregate Type:	1 Inch Road Base	**Sample #**	1

SIEVE SIZE	WEIGHT RETAINED	% RETAINED	% PASSING	BAND	TARGET
1 1/2"			100	100	
1"	232.62	9.2%	90.8	90-100 +-9	
3/4"	349.31	13.8%	77	70-85 +-9	
1/2"	401.68	15.8%	61.2	65-80 +-9	
3/8"	168.85	6.7%	54.5	55-75+-9	
1/4"					
No. 4	286	11.3%	43.2	40-65 +-7	
No.8					
No.10					
No.16	289.88	11.4%	31.8	25-40 +-5	
No.30					
No.40					
No.50					
No.100					
No.200	523.5	20.6%	11.2	7-11+-3	
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			2535.35		