INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

SIEVE ANALYSIS REPORT

Project:	Quality Control	**Date:**	10/14/2026
Sample Location:	Boulder Ridge	**Tested By:**	P.D.
Aggregate Type:	3 Inch Granular	**Sample #**	

Sieve Size	Weight Retained	% Retained	% Passing	Band
4"				
3"	0	0.0%	100	90--100
2"				
1 1/2"				
1"	1381.15	33.2%	66.8	60--100
3/4"				
1/2"	701.12	16.8%	50	30--80
3/8"				
1/4"				
No. 4	619.1	14.9%	35.1	25--65
No.8				
No.10	288.71	6.9%	28.2	0--50
No.16				
No.30				
No.40	310.05	7.4%	20.8	0--30
No.50				
No.100				
No.200	421.07	10.1%	10.7	0--15
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			4163.25	