INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

Project:	Quality Control	**Date:**	7/7/2026
Sample Location:	Hurricane Pit	**Tested By:**	P.D.
Aggregate Type:	1" minus screen fill	**Sample #**	1

SIEVE SIZE	WEIGHT RETAINED	% RETAINED	% PASSING	BAND	TARGET
1 1/2"		0	100	100	
1"	0	0.0%	100	90--100 +-9	**96**
3/4"	58.83	2.9%	98.5	70-85 +- 9	**84**
1/2"	260.19	13.0%	85.5	65-80 +-9	**65**
3/8"	135.25	6.8%	78.7	55-75 +- 9	**55**
1/4"					
No. 4	242.6	12.1%	66.6	40-65 +-7	**40**
No.8					
No.10					
No.16	250.9	12.6%	54.5	25-40 +-5	**25**
No.30					
No.40					
No.50					
No.100					
No.200	580.24	29.1%	25.4	7-11 +-3	**9**
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			1997.12		