INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

SIEVE ANALYSIS REPORT

Project:	Quality Control	**Date:**	8/26/2026
Sample Location:	Hurricane Cliffs	**Tested By:**	P.D.
Aggregate Type:	Type-2	**Sample #**	1

Sieve Size	Weight Retained	% Retained	% Passing	Band	Target
4"					
3"					
2"					
1 1/2"					
1"					
3/4"					
1/2"					
3/8"	0	0.0%	100	100	
1/4"					
No. 4	0.56	0.0%	100	90--100	
No.8	266.98	18.6%	81.4	65--90	
No.10					
No.16	366.73	25.5%	55.9	45--70	
No.30	215.89	15.0%	40.9	30--50	
No.40					
No.50	134.59	9.4%	31.5	18--30	
No.100	83.97	5.8%	25.7	10--21	
No.200	92.49	6.4%	19.3	5--15	
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			1438		