INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

SIEVE ANALYSIS REPORT

Project:	Quality Control	**Date:**	10/29/2026
Sample Location:	Hurricane Cliffs	**Tested By:**	PD
Aggregate Type:	1 Inch Road Base	**Sample #**	1

SIEVE SIZE	WEIGHT RETAINED	% RETAINED	% PASSING	BAND	TARGET
1 1/2"			100	100	
1"	0	0.0%	100	90-100 +-9	
3/4"	184.4	6.3%	93.7	70-85 +-9	
1/2"	731.77	25.1%	68.6	65-80 +-9	
3/8"	444	15.2%	53.4	55-75+-9	
1/4"					
No. 4	581.66	20.0%	33.4	40-65 +-7	
No.8					
No.10					
No.16	383.18	13.2%	24	25-40 +-5	
No.30					
No.40					
No.50					
No.100					
No.200	232.51	8.0%	12.2	7-11+-3	
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			2911.95		