INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

SIEVE ANALYSIS REPORT

Project: Quality Control

Sample Location: Hurricane Cliffs

Aggregate Type: 1" Concrete Rock

Date: 11/17/2026

Tested By: P.D.

Sample # 1

Sieve Size	Weight Retaind	% Retained	% Passing	Target	Band
1 1/2"			100		
1"		0.0%	100	100	
3/4"	10.3	0.7%	99.3	90-100	
1/2"					
3/8"	1251.98	84.4%	14.9	20-55	
1/4"					
No. 4	140.3	9.5%	5.4	0-10	
No.8	16.99	1.1%	4.3	0-5	
No.10					
No.16					
No.30					
No.40					
No.50					
No.100					
No.200	38.61	2.6%	1.7	0-1	
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			1483.97		