INTERSTATE ROCK PRODUCTS
General Building & Engineering Contractor

SIEVE ANALYSIS REPORT

Project:	Quality Control	**Date:**	9/23/2026
Sample Location:	Hurricane Cliffs	**Tested By:**	PD
Aggregate Type:	3/8 Pea Gravel	**Sample #**	1

SIEVE SIZE	WEIGHT RETAINED	% RETAINED	% PASSING	BAND	TARGET
1 1/2"					
1"					
3/4"					
1/2"	0	0.0%	100	100	
3/8"	107.23	7.4%	92.6	90--100	
1/4"					
No. 4	929.54	64.1%	28.5	20--55	
No.8	319.88	22.1%	6.4	5--30	
No.10					
No.16	34.8	2.4%	4	0--10	
No.30					
No.40					
No.50	14.24	1.0%	3	0--5	
No.100					
No.200	19.88	1.4%	1.6	0.0--1.0	
TOTAL SAMPLE AGGREGATE WEIGHT:			1449.35		